Registre température — Chambre froide positive

Édité le 01/11/2026

01/05/2026 – 01/11/2026

Aucune synthèse pour cette période.

Récapitulatif

0 excursion · 0 min hors plage au total
Dernier étalonnage de la sonde : non étalonnée — relevés utilisés bruts

Actions correctives du mois

25/06/2026 — Dégivrage lancé, marchandise transférée en chambre positive le temps du cycle.
07/07/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.
13/07/2026 — Dégivrage lancé, marchandise transférée en chambre positive le temps du cycle.
25/09/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.
02/10/2026 — Porte restée ouverte pendant la réception — refermée, contrôle à 30 min conforme.
18/10/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.