

16/03/2026 – 16/09/2026

Aucune synthèse pour cette période.

Récapitulatif

0 excursion · 0 min hors plage au total
Dernier étalonnage de la sonde : non étalonnée — relevés utilisés bruts

Actions correctives du mois

- 30/04/2026 — Dégivrage lancé, marchandise transférée en chambre positive le temps du cycle.
- 12/05/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.
- 18/05/2026 — Dégivrage lancé, marchandise transférée en chambre positive le temps du cycle.
- 31/07/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.
- 07/08/2026 — Porte restée ouverte pendant la réception — refermée, contrôle à 30 min conforme.
- 23/08/2026 — Joint de porte nettoyé, température revenue conforme au relevé suivant.